



престарелых и инвалидов» допустило следующие нарушения требований пожарной безопасности:

1	- в здании отделения реабилитации в приемной директора, коридоре приемной, в кабинете главного бухгалтера, в коридоре бухгалтерии нет дымовых пожарных извещателей. (г. Бийск, ул. Михаила Лермонтова, 254) (п. 12.16 Нормы пожарной безопасности 88-2001* «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования» утверждены приказом ГУГПС МВД России от 4 июня 2001 г. N 31);
2	- в здании отделения реабилитации двери на путях эвакуации открываться не по направлению выхода из здания. (г. Бийск, ул. Михаила Лермонтова, 254) (п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390, ьп.6.17 Строительные нормы и правила 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» приняты и введены в действие с 1 января 1998 г. постановлением Минстроя России от 13.02.97 г. № 18-7);
3	- в здании жилой корпус № 3 двери эвакуационного выхода из коридора первого этажа открываться не по направлению выхода из здания. (г. Бийск, ул. Михаила Лермонтова, 254) ( п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390, ьп.6.17 Строительные нормы и правила 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» приняты и введены в действие с 1 января 1998 г. постановлением Минстроя России от 13.02.97 г. № 18-7);
4	- в здании жилой корпус № 3 двери лестничных клеток на первом и втором этаже не оборудованы устройствами для самозакрывания. (г. Бийск, ул. Михаила Лермонтова, 254) (п. 6.18* Строительные нормы и правила 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» приняты и введены в действие с 1 января 1998 г. постановлением Минстроя России от 13.02.97 г. № 18-7);
5	- в здании жилой корпус № 2 двери эвакуационного выхода из коридора первого этажа и помещений изолятора открываться не по направлению выхода из здания. (г. Бийск, ул. Михаила Лермонтова, 254)( п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390, п.6.17 Строительные нормы и правила 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» приняты и введены в действие с 1 января 1998 г. постановлением Минстроя России от 13.02.97 г. № 18-7);
6	- в здании жилой корпус № 3 в коридоре первого и второго этажа на путях эвакуации для покрытия пола применена горючая отделка (линолеум). (г. Бийск, ул. Михаила Лермонтова, 254)( п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390, п. 6.25* Строительные нормы и правила 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» приняты и введены в действие с 1 января 1998 г. постановлением Минстроя России от 13.02.97 г. № 18-7);
7	- в левой части здания жилой корпус № 2 при выходе из коридора второго этажа на площадку открытой наружной пожарной лестницы на путях эвакуации устроен порог. (г. Бийск, ул. Михаила Лермонтова, 254)( п.п. «а» п. 36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390);
8	- в правой части здания жилой корпус №1 двери из коридора первого и второго этажа на путях эвакуации открываться не по направлению выхода из здания. (г. Бийск, ул. Михаила Лермонтова, 254) (п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390, п.6.17 Строительные нормы и правила 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» приняты и введены в действие с 1 января 1998 г. постановлением Минстроя России от 13.02.97 г. № 18-7);



9	- на первом этаже здания жилой корпус № 1 двери второго эвакуационного выхода из столовой открываться не по направлению выхода из здания. (г. Бийск, ул. Михаила Лермонтова, 254) (п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390, п.6.17 Строительные нормы и правила 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» приняты и введены в действие с 1 января 1998 г. постановлением Минстроя России от 13.02.97 г. № 18-7);
10	- на первом этаже здания жилой корпус № 1 в актовом зале для отделки стен и потолка применена горючая отделка. (панели на основе ДСП) (г. Бийск, ул. Михаила Лермонтова, 254) (ст. 46 Федеральный закон от 27 декабря 2002 года N 184-ФЗ "О техническом регулировании», п.1.85* Строительные нормы и правила 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения» утверждены постановлением Государственного строительного комитета СССР от 16 мая 1989 г. N 78);
11	- на первом этаже здания жилой корпус № 1 возле зала ЛФК двери эвакуационного выхода открываться при помощи ключа. (г. Бийск, ул. Михаила Лермонтова, 254)( п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390);
12	- в помещениях гостиницы расположенной в здании «гараж и мастерские» на путях эвакуации для отделки стен и потолка применена горючая отделка (деревянная рейка). (г. Бийск, ул. Михаила Лермонтова, 254)( п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390, п. 6.25* Строительные нормы и правила 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» приняты и введены в действие с 1 января 1998 г. постановлением Минстроя России от 13.02.97 г. № 18-7);
13	- в здании жилой корпус № 1 на первом этаже допущено изменение объемно-планировочных решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности и утвержденного в установленном порядке. (помещения ЛФК)( ст. 80 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ, п. 4.6 Свод правил 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» утвержден и введен в действие Приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. № 172);
14	- перед наружной дверь второго эвакуационного выхода со второго этажа здания имеется горизонтальная площадка с глубиной менее 1,5 ширины полотна наружной двери. (г. Бийск, ул. Социалистическая, 120)( ст. 46 Федеральный закон от 27 декабря 2002 года N 184-ФЗ "О техническом регулировании», п. 1.93* Строительные нормы и правила 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения» утверждены постановлением Государственного строительного комитета СССР от 16 мая 1989 г. N 78);
15	- лестница на путях эвакуации, ведущая из помещений санитарной приемки (душевая - по тех паспорту) расположенных в подвальном этаже в помещения первого этажа (тамбур - по тех паспорту) криволинейная. (г. Бийск, ул. Социалистическая, 120) (п. 6.28* Строительные нормы и правила 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» приняты и введены в действие с 1 января 1998 г. постановлением Минстроя России от 13.02.97 г. № 18-7);
16	- двери на путях эвакуации из коридора второго этажа на наружную пожарную лестницу открываться при помощи ключа. (г. Бийск, ул. Социалистическая, 120) (п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390);

17	- в подвальном этаже в дверных проемах электрощитовой и вентиляционной камеры установлены двери с пределом огнестойкости менее 0,6 часа. (г. Бийск, ул. Социалистическая, 120) (ст. 46 Федеральный закон от 27 декабря 2002 года N 184-ФЗ "О техническом регулировании», п. 1.82* Строительные нормы и правила 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения» утверждены постановлением Государственного строительного комитета СССР от 16 мая 1989 г. N 78);
18	- на первом этаже здания в тамбурах выходов расположенных возле помещений сестры хозяйки и изолятора для отделки потолка на путях эвакуации применена горючая отделка (плитка из ПВХ). (г. Бийск, ул. Социалистическая, 120) (п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390, п. 6.25* Строительные нормы и правила 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» приняты и введены в действие с 1 января 1998 г. постановлением Минстроя России от 13.02.97 г. № 18-7).

проведен инструктаж «О мерах пожарной безопасности на объекте, на производстве, в быту, в лесах, при проведении массовых мероприятий». Проведена тренировка по эвакуации при пожаре или другой чрезвычайной ситуации».

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: инструкции, административный материал, предписание от 28.09.2018 № 283/1/190.

Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): директор КГБСУСО «Бийский дом-интернат для престарелых и инвалидов» Артемов Денис Сергеевич.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 28 ” сентября 20 18 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным  
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Алтайскому краю**

(наименование территориального органа МЧС России)

656006, г. Барнаул, ул. Взлётная, 2и тел. 54-06-28; 54-07-41, E-mail: mchs@ab.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**ТО НД и ПР № 2 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю**

(наименование органа государственного пожарного надзора)

659303, г. Бийск, ул. Петра Мерлина, 67, тел. 406465, 406417, E-mail: tond2@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа НД, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание № 283/1/190**

**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

**Краевому государственному бюджетному стационарному учреждению социального  
обслуживания «Бийский дом-интернат для престарелых и инвалидов»**

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора г. Бийска и районов по пожарному надзору от «18» сентября 2018 года № 283, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период

“ 24 ”	сентября	20	18	г. с	10	час.	00	мин. до	12	час.	00	мин. Продолжительность	2ч.
“ 25 ”	сентября	20	18	г. с	10	час.	00	мин. до	12	час.	00	мин. Продолжительность	2ч.
“ 28 ”	сентября	20	18	г. с	10	час.	00	мин. до	11	час.	00	мин. Продолжительность	1ч.

проведена проверка заместителем начальника ТО НД и ПР № 2 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю подполковником внутренней службы Останиным Андреем Сергеевичем в отношении юридического лица КГБСУСО «Бийский дом-интернат для престарелых и инвалидов». Объект защиты – здания и территория по адресу: г. Бийск, ул. Михаила Лермонтова, 254, ул. Социалистическая, 120 правообладатель КГБСУСО «Бийский дом-интернат для престарелых и инвалидов» совместно директором КГБСУСО «Бийский дом-интернат для престарелых и инвалидов» Артемовым Д.С.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ “О пожарной безопасности” необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативный документ по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	В здании отделения реабилитации в приемной директора, в коридоре приемной, в кабинете главного бухгалтера, в коридоре бухгалтерии нет дымовых пожарных извещателей. (г. Бийск, ул. Михаила Лермонтова, 254)	п. 12.16 Нормы пожарной безопасности 88-2001* «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования» утверждены приказом ГУГПС МВД России от 4 июня 2001 г. N 31 В каждом защищаемом помещении следует устанавливать не менее двух пожарных извещателей...	15.06.2019	

2.	В здании отделения реабилитации двери на путях эвакуации открываться не по направлению выхода из здания. (г. Бийск, ул. Михаила Лермонтова, 254)	п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности... п.6.17 Строительные нормы и правила 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» приняты и введены в действие с 1 января 1998 г. постановлением Минстроя России от 13.02.97 г. № 18-7 Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания...	15.06.2019
3.	В здании жилой корпус № 3 двери эвакуационного выхода из коридора первого этажа открываться не по направлению выхода из здания. (г. Бийск, ул. Михаила Лермонтова, 254)	п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности... п.6.17 Строительные нормы и правила 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» приняты и введены в действие с 1 января 1998 г. постановлением Минстроя России от 13.02.97 г. № 18-7 Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания...	15.06.2019
4.	В здании жилой корпус № 3 двери лестничных клеток на первом и втором этаже не оборудованы устройствами для самозакрывания. (г. Бийск, ул. Михаила Лермонтова, 254)	п. 6.18* Строительные нормы и правила 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» приняты и введены в действие с 1 января 1998 г. постановлением Минстроя России от 13.02.97 г. № 18-7 Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах...	15.06.2019
5.	В здании жилой корпус № 2 двери эвакуационного выхода из коридора первого этажа и помещений изолятора открываться не по направлению выхода из здания. (г. Бийск, ул. Михаила Лермонтова, 254)	п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности... п.6.17 Строительные нормы и правила 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» приняты и введены в действие с 1 января 1998 г. постановлением Минстроя России от 13.02.97 г. № 18-7 Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания...	15.06.2019

6.	<p>В здании жилой корпус № 3 в коридоре первого и второго этажа на путях эвакуации для покрытия пола применена горючая отделка (линолеум). (г. Бийск, ул. Михаила Лермонтова, 254)</p>	<p>п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями статьи 84 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности...»</p> <p>п. 6.25* Строительные нормы и правила 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» приняты и введены в действие с 1 января 1998 г. постановлением Минстроя России от 13.02.97 г. № 18-7В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса С3, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем В2, РП2, ДЗ, Т2 — для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе...</p>	15.06.2019	
7.	<p>В левой части здания жилой корпус № 2 при выходе из коридора второго этажа на площадку открытой наружной пожарной лестницы на путях эвакуации устроен порог. (г. Бийск, ул. Михаила Лермонтова, 254)</p>	<p>п.п. «а» п. 36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах), устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей, при отсутствии иных (дублирующих) путей эвакуации либо при отсутствии технических решений, позволяющих вручную открыть и заблокировать в открытом состоянии указанные устройства...</p>	15.06.2019	
8.	<p>В правой части здания жилой корпус №1 двери из коридора первого и второго этажа на путях эвакуации открываться не по направлению выхода из здания. (г. Бийск, ул. Михаила Лермонтова, 254)</p>	<p>п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности...</p> <p>п.6.17 Строительные нормы и правила 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» приняты и введены в действие с 1 января 1998 г. постановлением Минстроя России от 13.02.97 г. № 18-7 Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания...</p>	15.06.2019	



9.	<p>На первом этаже здания жилой корпус № 1 двери второго эвакуационного выхода из столовой открываться не по направлению выхода из здания. (г. Бийск, ул. Михаила Лермонтова, 254)</p>	<p>п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности... п.6.17 Строительные нормы и правила 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» приняты и введены в действие с 1 января 1998 г. постановлением Минстроя России от 13.02.97 г. № 18-7 Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания...</p>	15.06.2019	
10.	<p>На первом этаже здания жилой корпус № 1 в актовом зале для отделки стен и потолка применена горючая отделка. (панели на основе ДСП) (г. Бийск, ул. Михаила Лермонтова, 254)</p>	<p>ст. 46 Федеральный закон от 27 декабря 2002 года N 184-ФЗ "О техническом регулировании", п.1.85* Строительные нормы и правила 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения» утверждены постановлением Государственного строительного комитета СССР от 16 мая 1989 г. N 78 Отделку стен и потолков зрительных залов и залов крытых спортивных сооружений с числом мест до 1500, аудиторий (более 50 мест), конференц-залов, актовх залов (кроме залов, расположенных в зданиях V степени огнестойкости), а также помещений предприятий розничной торговли в зданиях I и II степеней огнестойкости следует предусматривать из трудногорючих или негорючих материалов.</p>	15.06.2019	
11.	<p>На первом этаже здания жилой корпус № 1 возле зала ЛФК двери эвакуационного выхода открываться при помощи ключа. (г. Бийск, ул. Михаила Лермонтова, 254)</p>	<p>п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа, за исключением случаев, устанавливаемых законодательством Российской Федерации...</p>	15.06.2019	



12.	<p>В помещениях гостиницы расположенной в здании «гараж и мастерские» на путях эвакуации для отделки стен и потолка применена горючая отделка (деревянная рейка). (г. Бийск, ул. Михаила Лермонтова, 254)</p>	<p>п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями статьи 84 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности...</p> <p>п. 6.25* Строительные нормы и правила 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» приняты и введены в действие с 1 января 1998 г. постановлением Минстроя России от 13.02.97 г. № 18-7В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса С3, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе...</p>	15.06.2019	
13.	<p>В здании жилой корпус № 1 на первом этаже допущено изменение объемно-планировочных решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности и утвержденного установленном порядке. (помещения ЛФК)</p>	<p>ст. 80 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ, п. 4.6 Свод правил 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» утвержден и введен в действие Приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. № 172 В процессе эксплуатации следует: обеспечить содержание здания и состояние строительных конструкций в соответствии с требованиями проектной и технической документации на них; не допускать изменений конструктивных, объемно-планировочных и инженерно-технических решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности и утвержденного в установленном порядке. при проведении ремонтных работ не допускать применения конструкций и материалов, не отвечающих противопожарным требованиям...</p>	15.06.2019	

14.	Перед наружной дверью второго эвакуационного выхода со второго этажа здания имеется горизонтальная площадка с глубиной менее 1,5 ширины полотна наружной двери. (г. Бийск, ул. Социалистическая, 120)	ст. 46 Федеральный закон от 27 декабря 2002 года N 184-ФЗ "О техническом регулировании», п. 1.93* Строительные нормы и правила 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения» утверждены постановлением Государственного строительного комитета СССР от 16 мая 1989 г. N 78 Перед наружной дверью (эвакуационным выходом) должна быть горизонтальная входная площадка с глубиной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери...	15.06.2019	
15.	Лестница на путях эвакуации, ведущая из помещений санитарной приемки (душевая - по тех паспорту) расположенных в подвальном этаже в помещении первого этажа (тамбур - по тех паспорту) криволинейная. (г. Бийск, ул. Социалистическая, 120)	п.6.28* Строительные нормы и правила 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» приняты и введены в действие с 1 января 1998 г. постановлением Минстроя России от 13.02.97 г. № 18-7 На путях эвакуации не допускается устройство винтовых лестниц, лестниц полностью или частично криволинейных в плане, а также забежных и криволинейных ступеней, ступеней с различной шириной проступи и различной высоты в пределах марша лестницы и лестничной клетки...	15.06.2019	
16.	Двери на путях эвакуации из коридора второго этажа на наружную пожарную лестницу открываться при помощи ключа. (г. Бийск, ул. Социалистическая, 120)	п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа, за исключением случаев, устанавливаемых законодательством Российской Федерации...	15.06.2019	
17.	В подвальном этаже в дверных проемах и электрощитовой и вентиляционной камеры установлены двери с пределом огнестойкости менее 0,6 часа. (г. Бийск, ул. Социалистическая, 120)	ст. 46 Федеральный закон от 27 декабря 2002 года N 184-ФЗ "О техническом регулировании», п. 1.82* Строительные нормы и правила 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения» утверждены постановлением Государственного строительного комитета СССР от 16 мая 1989 г. N 78 Двери кладовых для хранения горючих материалов, мастерских для переработки горючих материалов, электрощитовых, вентиляционных камер и других пожароопасных технических помещений, а также кладовых для хранения белья и гладильных в детских дошкольных учреждениях должны иметь предел огнестойкости не менее 0,6 ч...	15.06.2019	

18.	<p>На первом этаже здания в тамбурах выходов расположенных возле помещений сестры хозяйки и изолятора для отделки потолка на путях эвакуации применена горючая отделка (плитка из ПВХ). (г. Бийск, ул. Социалистическая, 120)</p>	<p>П. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями статьи 84 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»...</p> <p>П. 6.25* Строительные нормы и правила 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» приняты и введены в действие с 1 января 1998 г. постановлением Минстроя России от 13.02.97 г. № 18-7В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса С3, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе...</p>	15.06.2019	
-----	---	---	------------	--

является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность, за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель начальника ТО НД и ПР № 2 УНД и ПР ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю Останин А.С.

(должность фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

(подпись) М.А.П.

“ 28 ” сентября 2018 г.

Предписание для исполнения получил(а):

директор КГБСУСО «Бийский дом-интернат для престарелых и инвалидов» Артемов Д.С.

(подпись)

(должность фамилия, инициалы)

“ 28 ” сентября 2018 г.